001577

ПожСтандартКонтроль

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02.С386

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ ИМПУЛЬС»
(ООО «ПКФ ИМПУЛЬС»),
ОГРН: 1253300001855, ИНН: 3300020885,
601655, Российская Федерация, Владимирская обл, м.р-н Александровский,
г.п город Александров, г Александров, ул Гагарина, 4А / строение 1,
телефон: 89956069668, e-mail: agentparket@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ ИМПУЛЬС»
(ООО «ПКФ ИМПУЛЬС»),
ОГРН: 1253300001855, ИНН: 3300020885,
601655, Российская Федерация, Владимирская обл, м.р-н Александровский,
г.п город Александров, г Александров, ул Гагарина, 4А / строение 1,
телефон: 89956069668, e-mail: agentparket@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02, адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Паркетная доска. Выпускается по ТУ 16.22.10-001-40485042-2025. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
16.22.10

код ТН ВЭД
4418 75

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести – сильногорючие (Г4) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3) по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0584-ТТС/ПБ от 14.05.2025. Испытательная лаборатория «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ04

Проверка сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 16.22.10-001-40485042-2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **21.05.2025** по **20.05.2028**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ * Независимый экспертный центр «МежРегионСерт» * Аттестат аккредитации РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02 * «ПОЖСТАНДАРТКОНТРОЛЬ» *

Руководитель органа _____ А.Ф. Голубев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Я.С. Кузнецов
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 1123.